



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018,
тел. (863) 240-63-08, факс: (863) 244-27-85. E-mail: gumchsro@donpac.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Новочеркасску
управления надзорной деятельности и профилактической работы**

Главного управления МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: ул. Пушкинская, 41, г. Новочеркасск, Ростовская область, 346400,
тел., факс (863) 5224104, e-mail: 50gpn_rnd@mail.ru.

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Предписание № 61/1/1

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение**

Детский сад № 67

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора города Новочеркаска по пожарному надзору от «11» июля 2018 года № 64, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «17» июля 2018 г. по «23» июля 2018 г., проведена внеплановая выездная проверка Дарсиговым Калоем Саламхановичем – начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новочеркасску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области, зданий и помещений Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 67, расположенных по адресу: 346400, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Московская, 49.

совместно с заведующим МБДОУ Д/С №67 Федуновой Ириной Сергеевной

соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которых нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Отсутствует подтверждение кабельных линий систем обнаружения пожара на предмет сохранности работоспособности в условиях пожара в течении	Статья 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий и сооружений 2. Кабельные линии и электропроводка	15.03.2019	

	<p>времени, необходимого для выполнения предназначенных функций</p>	<p>систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону (ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, ст. 82).</p>		
2	<p>Ширина лестничного марша не соответствует установленным требованиям документами (не проведена замена тепловых датчиков на дымовые)</p>	<p>Статья 6. Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности</p> <p>1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:</p> <p>1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими</p>	15.03.2019	

		<p>регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;</p> <p>2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. (ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 6).</p> <p>4.4.1 Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но, как правило, не менее:</p> <p>а) 1,35 м — для зданий класса Ф1.1 (СП 1.13130.2009 п. 4.4.1)</p> <p>6.29 Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке,</p>		
--	--	--	--	--

		должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но, как правило, не менее: а) 1,35 м — для зданий класса Ф1.1(СНиП 21-01-97* п. 6.29)		
3	Из помещений средней и подготовительной групп отсутствуют вторые эвакуационные выходы	Статья 6. Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.	15.03.2019	

		<p>(часть 1 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)</p> <p>6.12* Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь: помещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел.</p> <p>6.13* Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь этажи зданий класса: Ф1.1; Ф1.2; Ф2.1; Ф2.2; Ф3; Ф4.</p> <p>6.14 Число эвакуационных выходов с этажа должно быть не менее двух, если на нем располагается помещение, которое должно иметь не менее двух эвакуационных выходов. Число эвакуационных выходов из здания должно быть не менее числа эвакуационных выходов с любого этажа здания.</p> <p>6.15* При наличии двух эвакуационных выходов и более они должны быть расположены рассредоточено (за исключением выходов из коридоров в незадымляемые лестничные клетки).</p> <p>5.2.12 Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел. (ФЗ 123 ст.4,6, СНиП 21-01-97* п.6.12*-6.15*; СП 1.13130, п. 5.2.12)</p>		
--	--	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных